

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
«Детский сад № 32 общеразвивающего вида»**

**Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности в
МБДОУ ПГО «Детский сад № 32» по адресу: мкр. Ялунина, д. 6**

№ п/п	Вид нарушения	Наименование мероприятия	Срок выполнения	сумма
1	В кабинете музыкального руководителя на потолке не применять декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Убрали с потолка декоративно-отделочные материалы	Апрель, 2020г.	-
2	Приемная группы № 5, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5м.	Перенесен извещатель от электросветильников на расстоянии не менее 0,5 м	Апрель, 2020г.	-
3	Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5м.	Перенесен извещатель от электросветильников на расстоянии не менее 0,5 м	Апрель, 2020г.	-
4	Приемная группы № 4, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5м.	Перенесен извещатель от электросветильников на расстоянии не менее 0,5 м	Апрель, 2020г.	-
5	Складское помещение № 37 (тех. паспорт инв. № 8246), в котором осуществляется хранение (складирование) сухих продуктов.	Установка противопожарной двери	Апрель, 2020г.	23500
6	Предусматриваемый в составе здания детского сада пищеблок, выделить противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа).	Установка противопожарной двери	Апрель, 2020г.	23500

Заведующий МБДОУ ПГО
«Детский сад № 32»



И.Н. Вохмякова