

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

г. Полевской
(место составления акта)

“14” февраля 2020г.
(дата составления акта) рт
11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10**

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 10 от 14.01.2020г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского
округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» января 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

«05» февраля 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин

«14» февраля 2019г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/3 часа 30 мин

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО
Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при
проведении выездной проверки): заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего
вида» Вохмякова Ирина Николаевна 14.01.2020г. в 12 час 13 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Климов Эдуард Витальевич – старший инспектор ОНД и ПР ГО
Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 32
общеразвивающего вида» Вохмякова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требования, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В кабинете музыкального руководителя на потолке применяются декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 7. (не ограничено распространение пожара).

2. Приемная группы № 5, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).
3. Приемная группы № 4, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).
4. Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6. (необеспечение безопасности людей).
5. Выход на чердак из лестничной клетки допускается не через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4. (необеспечение безопасности людей).
6. Отсутствует проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» п.1.1.3. (необеспечение безопасности людей).
7. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки. Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61. (не обеспечение безопасности людей).
8. Складское помещение № 37 (технический паспорт инв. № 8246), в котором осуществляется хранение (складирование) сухих продуктов, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2. (не ограничено распространение пожара).
9. Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии, не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 24. (необеспечение безопасности людей).
10. Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 50. (не ограничено распространение пожара).
11. Предусматриваемый в составе здания детского сада пищеблок, не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа). Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6 (не ограничено распространение пожара).
12. На объекте защиты отсутствует инструкция на технические средства завода-изготовителя, отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, что не позволяет определить предельный ресурс эксплуатации регламентированной документацией на них. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О

техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6 таблица 2. (необеспечение безопасности людей).

Лицо(а), допустившее нарушения: МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида» Вохмякова Ирина Николаевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 10/1/1 от 14.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Э.В. Климов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Заведующий Вохмякова И.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» 02 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)