

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 7/1/4

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского
городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский
сад № 32 общеразвивающего вида» Вохмяковой Ирине Николаевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «04» февраля 2019 года № 7, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «08» февраля 2019г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. «27» февраля 2019г., с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин «07» марта 2019г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем;

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенантом внутренней службы Вышегородцевой Светланой Владимировной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», расположенного по адресу: г. Полевской, мкр. Ялунина, 3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида» Вохмяковой Ириной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Коридор 1-ого этажа, левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»	01.08.2019	

	зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход».	ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	
2.	Коридор 1-ого этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход».	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3.	01.08.2019
3.	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 1, 4, таблица 1, таблица 3, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2019

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы Климов Э.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 07 » 10/29 2019 г.



Инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Вышегородцева С.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 07 » 03 2019 г.



С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

Зав.отделом
Эксплуатации ЧИ
(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » 03 2019 г.

Л.А.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)