

# Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности

## в МБДОУ ПГО «Детский сад №32»

№ п/п	Вид нарушения :	Наименование мероприятия:	Срок выполнения	Примечание
1.	Коридор 1-ого этажа, левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход»	Установка оповещателя «Выход»	май 2019г	выполнено
2.	Коридор 1-ого этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход»	Установка оповещателя «Выход»	Май, 2019г	выполнено
3.	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	1. Монтаж оборудования освещения на складском помещении. 2. Установка на складское помещение пожарной сигнализации	Май-июнь, 2019г.	Не выполнено