

**Отчет по устранению предписаний выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в МБДОУ ПГО «Детский сад №32»**

№ п/п	Предписания:	Наименование мероприятия:	Срок выполнения	Примечание
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню искусственного освещения в помещениях групп №1,3,4,5, (игровые).	Замена люминисцентных ламп и светильник в группах №1,3,4,5.	апрель- 2019г	выполнено
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню освещенности на территории учреждения, участок группы №4.	Установка дополнительного прожектора на фасад здания (мкр.Ялунина,д.6)	Май,2019г	выполнено
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к территории здания, а именно: предоставить документы подтверждающие соответствие уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории	Заключение договора	Март, 2019г.	выполнено
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации, а именно устранить дефекты внутренней отделки группы №1 (спальне), №3 (групповая)	Затирка трещин	выполнено	выполнено
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к расстановке кроватей		февраль 2019г.	выполнено
6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения, а именно довести значения параметров микроклимата (относительная влажность) до требований санитарного законодательства, в группах №1,3,4,5,6.,7,8,10,11,12.	Приобретение увлажнителей в группы	Апрель- 2019г	выполнено
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к	1.Ревизия отопительной системы.	май-июнь, 2019г.	выполнено

	параметрам микроклимата (температура воздуха) в группах №1,3,4,5,6.	2.Ремонт кровли. 3.Замена оконных блоков.		
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию буфетных, а именно: оборудовать раковины буфетных смесителями с душевыми насадками в группах №1,2,3,4,5,6.	Сантехнический ремонт (оборудование раковин смесителями с душевыми насадками) в группах №1,2,3,4,5,6.	май-август,2019	117 552,06 (смета)/невыполнено
9.	Предусмотреть установку УФ установку проточного типа на вводе в здание для обеззараживания питьевой воды	Приобретение УФ установки (2шт)	декабрь 2019г	Не выполнено