

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
в МБДОУ ПГО «Детский сад №32» по адресу: мкр.Ялунина,д.3.

№ п/п	Вид нарушения :	Наименование мероприятия:	Срок выполнения	Сумма
1.	Коридор 1-ого этажа ,левое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход»	Установка оповещателя «Выход»	май 2019г	выполнено
2.	Коридор 1-ого этажа, правое крыло, над эвакуационным выходом, ведущим в безопасную зону (на лестничную клетку), установить световой оповещатель «Выход»	Установка оповещателя «Выход»	Май,2019г	выполнено
3.	Отдельно стоящее складское здание, расположенное на территории учреждения, оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	Произведен расчет и определение категории и класс зоны складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности , в результате обследования установлено , что складское помещение не имеет пожарной опасности и класса пожароопасной зоны, установка пожарной сигнализации не требуется.	Май-август, 2019г.	выполнено

Заведующий МБДОУ ПГО  
«Детский сад №32»



И.Н. Вохмякова