

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
« Детский сад № 32 общеразвивающего вида»

Отчет по устранению предписаний выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

в МБДОУ ПГО «Детский сад №32» по адресу : мкр.Ялунина, д.6., д.3.

№ п/п	Предписания:	Наименование мероприятия:	Срок выполнения	Примечание
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню искусственного освещения в помещениях групп №1,3,4,5, (игровые).	Замена люминисцентных ламп и светильник в группах №1,3,4,5.	Апрель 2019г	выполнено
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к уровню освещенности на территории учреждения, участок группы №4.	Заключение договора	Май-июль,2019г	выполнено
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к территории здания, а именно: предоставить документы подтверждающие соответствие уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории	Заключение Договора	Март, 2019г.	выполнено
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации, а именно устранить дефекты внутренней отделке группы №1 (спальне), №3 (групповая)	Затирка трещин	Февраль,2019г.	выполнено
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к расстановке кроватей	Расстановка кроватей	Март,2019г.	выполнено
6.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения, а именно довести значения параметров микроклимата (относительная влажность) до требований санитарного законодательства, в группах №1,3,4,5,6.,7,8,10,11,12.	Приобретение частичное увлажнителей в группы	Апрель-август 2019г	выполнено
7.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата	1.Ревизия отопительной системы.	май-август, 2019г.	выполнено

(температура воздуха) в группах №1,3,4,5,6.	2. Ремонт кровли.		
Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию буфетных, а именно: оборудовать раковины буфетных смесителями с душевыми насадками в группах №1,2,3,4,5,6.	Сантехнический ремонт оборудования раковин смесителями с душевыми насадками) в группах №1,2,3,4,5,6.	Май –август 2020г.	Срок исполнения предписания продлен до 01.08.2020г.

Заведующий МБДОУ ПГО
«Детский сад №32»



И.Н.Вохмякова