

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению Полевского городского округа
«Детский сад № 32 общеразвивающего вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Ялунина, д. 6,
2. г. Полевской, микрорайон Ялунина, д. 3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от
13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;

- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;

- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Пospelовым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», 623380 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Ялунина д. 3, 6

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок

	работы тепловых энергоустановок		отсутствуют
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	Выполнено	Акты промывки систем отопления от 30.05.2024г. №б/н
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	1. Акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 гг. систем теплоснабжения от 10.07.2024г. 2. Приказ от «24» июня 2024г. №104-Д «Об утверждении годового План - графика ремонта систем теплоснабжения в МБДОУ ПГО «Детский сад №32» 3. План- график ремонта системы теплоснабжения в МБДОУ ПГО «Детский сад №32»
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	1. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по инженерным сетям от 03.07.2024г. №111 2. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность от 30.05.2024г. №б/н 3. Акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду от 10.06.2024г. №б/н
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акты осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) от 10.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акты технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта от 10.07.2024г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии
9.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Выполнено	Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 10.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и

	персонала и соответствие их действительности		инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности от 10.07.2024г.
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12.	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	1. Акт сверки либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы. 2. Справка от 03.07.2024г. №112 об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	Выполнено	1. Справка №01-12/1539 об укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы ОМС Управление образованием Полевского городского округа. 2. Справка от 29.07.2024г. №122 о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	Акты испытания трубопроводов тепловой сети на плотность и прочность систем отопления от 30.05.2024г. №б/н
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 03.07.2024г. №111

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт от 30.05.2024г №б/н промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
2. Акты от 30.05.2024г. №б/н испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность
3. Акт от 10.06.2024г. №б/н проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду 2024 - 2025 г.г.
4. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по инженерным сетям.
5. Справка от 03.07.2024г. №111 по параметрам надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии
6. Акт от 10.07.2024г. выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 г.г. систем теплопотребления.
7. Приказ от «24» июня 2024г. №104-Д «Об утверждении годового План - графика ремонта систем теплопотребления в МБДОУ ПГО «Детский сад №32»
8. План- график ремонта системы теплопотребления в МБДОУ ПГО «Детский сад №32».
9. Акт приема в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
10. Акт от 10.07.2024г. проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11. Справка №01-12/1539 об укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы ОМС Управление образованием Полевского городского округа.
12. Справка от 29.07.2024г. №122 о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.
13. Акт от 10.05 2024г. проверки работоспособности защиты системы теплопотребления.
14. Акты от 10.07.2024г. осмотра состояния зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери.
15. Акт от 10.07.2024г. технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта.
16. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора.
17. Акт сверки либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы.
18. Справка от 03.07.2024г. №112 об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии: _____ /Т.А. Комякова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ /И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.А. Петина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /О.Н. Будылина
(подпись, расшифровка подписи)

_____ /И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"15" сентября 2024 г.

Маслова Тамара Владимировна Ру

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580773

Владелец Вохмякова Ирина Николаевна

Действителен с 20.02.2024 по 19.02.2025