

**Акт обследования (технического осмотра)
состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта
МБДОУ ПГО Д/с № 32**

г. Полевской

" 16 " 07 2024 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

специалист по кадрам Жилин О.Н.
(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектора ГООО ПОО ОВО младшего лейтенанта полиции Шутова Юрия Игоревича
тел. 89041656531

(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя ОМВД России «Полевской»: подполковника полиции Сыропятовой А.С. и капитана полиции Егорова Д.А.

произвела обследование объекта "Заказчика":

МБДОУ ПГО Д/с № 32

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **г. Полевской, м-н Ялунина, 3**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 093-2024. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **А3**.

Объект двухэтажный. Наружные стены кирпичные. Внутренние стены кирпичные. Чердак отсутствует. Подвал в наличии, вход в подвал только изнутри здания, дверь в подвал оборудована запирающим устройством. Территория объекта огорожена металлическим забором высотой 1,5 метра, состояние ограждения удовлетворительное. Подъезд к объекту со стороны ул. Александра Матросова. Охрану объекта осуществляет охранник круглосуточно.

Инженерно-техническая укреплённость: у объекта имеются 8 входов/выходов, в качестве основных используют 4. Все двери на объекте оборудованы запирающими устройствами. Входные двери на объект металлические. Оконные конструкции выполнены в пластиковых рамах. Оконные проёмы металлическими решётками не усилены.

Оснащённость техническими средствами охраны:

Оконечное устройство УОО «Юпитер 2443» 1 шт. Приборы: Юпитер 9132 1 шт., АKB 7.0 А/ч, Астра-321 исп. Т 1 шт., Астра Р 1 шт.

Видеонаблюдение: внутренних видеокамер 1 шт., наружных 10 шт.

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Проверено наличие записей об обслуживании (ремонте) технических средств охраны в журнале проведения регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны.

Наименование ЧОО (физ. охрана): "Гюрза"

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1

Срок: _____ 20__ г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1.

Срок: _____ 20__ г.

Примечания: При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006.

1) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию) – **требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.**

Срок устранения недостатков истек 31.12.2021г.

2) В соответствии с п.п. д), п. 21, необходимо предусмотреть техническую возможность разблокировки системы СКУД при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Срок устранения 2023 год.

Представители:

"ОВО"

«ОМВД»

«ОМВД»

"Представитель заказчика"

Шутов Ю.И.

Сыропятова А.С.

Егоров Д.А.

Жукина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857086

Владелец Вохмякова Ирина Николаевна

Действителен с 07.03.2025 по 07.03.2026