

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 10/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского  
городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», заведующему Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский  
сад № 32 общеразвивающего вида» Вохмяковой Ирине Николаевне*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «14» января 2020 года № 10, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «20» января 2020г., с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «05» февраля 2020г., с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин «14» февраля 2020г. проведена проверка

*Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем*

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

*объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Полевского городского округа «Детский сад № 32 общеразвивающего вида», расположенного по  
адресу: г. Полевской, мкр. Ялунина, 6*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

*совместно с заведующим МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида» Вохмяковой  
Ириной Николаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинете музыкального руководителя на потолке не применять декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, п. 7.	13.05.2020	
2.	Приемная группы № 5, горизонтальное расстояние от извещателей до	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о	13.05.2020	

	электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.		
3.	Приемная группы № 4, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	13.05.2020	
4.	Приемная группы № 3, горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.08.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 54,83 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования», пункт 13.3.6.	13.05.2020	
5.	Выход на чердак из лестничной клетки выполнить через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4.	20.01.2021	
6.	Разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» п.1.1.3.	20.01.2021	
7.	На объекте защиты хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта, акты приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, паспорта на технические средства имеющейся установки.	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.	20.01.2021	
8.	Складское помещение № 37 (технический паспорт инв. №	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический	20.01.2021	

	8246), в котором осуществляется хранение (складирование) сухих продуктов, тип заполнения проема выполнить в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.	регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 88, пункт 1, таблицы 23, 24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 4.2.		
9.	Руководителю организации обеспечить содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 24.	20.01.2021	
10.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 50.	20.01.2021	
11.	Предусматриваемый в составе здания детского сада пищеблоков, выделить противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа).	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6.	20.01.2021	
12.	На объекте защиты хранить инструкцию на технические средства завода-изготовителя, отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, что позволит определить предельный ресурс эксплуатации регламентированной документацией на них.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6 таблица 2.	20.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствие с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 14 » февраля 2020 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

Забережнев  
Александр М.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » 02 2020 г.

Заб  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)